

支柱省略工事の完了チェックリスト

検 査 箇 所	チ ェ ッ ク 項 目	欄
1. 設置する浄化槽の種類	一般財団法人日本建築センターの駐車場設置に関するFRP評定を取得した浄化槽であるか。	
2. 建築物の状況	戸建ての専用住宅または、それに準ずる施設であるか。(貸家住宅又は建売住宅でないこと。)	
3. 設置する駐車場の状況	特定された車両のみが利用する駐車場であるか。	
4. 駐車する車両の重量	車両総重量(積載重量を含む)が2,000kg以下であるか。(車検証を確認すること)	車種 () 車両総重量 () kg
5. 浄化槽の設置位置	マンホールの上に車輪が直接乗らないように設置したか。	
6. 上部スラブの施工状況	浄化槽の上部スラブは、浄化槽メーカーが示した工事仕様の通りに施工したか。	掘削寸法 (×) スラブ寸法 (×)
7. その他メーカーが指示する工事	その他、メーカーが別途指示する仕様がある場合は、それに基づき工事したか。	
8. 駐車車両制限表示プレートの設置	車両総重量(積載重量を含む)が2,000kgを超える車は駐車できないことがわかるように適切なプレートを設置したか。	プレート設置場所 ()
9. 設置者(使用者)への説明	浄化槽の上に駐車することができる車両の重量制限等について設置者に説明をしたか。	説明を受けた人 ()

設置者氏名 _____

設置者住所 _____

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

浄化槽工事業者名 印

担当浄化槽設備士氏名 印

(浄化槽設備士免状の交付番号)

号)